



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6
658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,
E-mail: kamgpn@mail.ru, телефон 2-11-43, 2-32-51

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«28» ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000208374170/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М. проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме проведения профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации полномочий в области пожарной безопасности объекта надзора, расположенного по адресу: 659018 Алтайский край, Павловский район, с. Елунино, ул. Школьная, д. 9, в период: с 08 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. по 10 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кутыным Денисом Олеговичем, учётный № ПМ 22230061000208374170

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведён в рамках: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Профилактический визит проведен:

Кутыным Денисом Олеговичем – старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Елунинская основная общеобразовательная школа"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов лейтенантом внутренней службы Кутыным Денисом Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Татьяна Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты в кабинете химии, а также в помещении лаборантской кабинета химии отсутствует пожарный извещатель (ПИ)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.3 ст.4; Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175: п. 13.3.2	01.10.2024	Мен
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 54	01.10.2024	Мен
3.	На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12; Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение": п.п 7.6.1, 7.6.3	01.10.2024	—
4.	Выход с этажа на лестничную клетку объекта защиты не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (1 этаж здания начальной школы)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6	01.10.2024	Мен
5.	На объекте защиты помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой (дверью) 1-го типа	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС	01.10.2024	Мен

		РФ от 24 апреля 2013г. N 288: п. 5.6.4		
6.	На объекте защиты допущено снятие с петель, предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (1 этаж здания), препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п. д) п. 16	01.10.2024	Иск
7.	На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 26	01.10.2024	Иск
8.	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 43	01.10.2024	Иск
9.	На момент проведения профилактического визита (подвальный этаж здания школы) допущено использовать нестандартные (самодельные) удлинителя для питания электроприборов	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п. д) п. 35	01.10.2024	Иск

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание об исполнении пунктов предписания: **02 октября 2024 года.**

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший дознаватель - государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Куткин Д.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)