



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700 г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10 E-mail kamgpn@mail.ru, телефон 8(38584) 2-11-43,
2-31-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 303/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Елу-
нинская основная общеобразовательная школа" в лице директора Реутовой Т.Г.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения И.о. начальника территориального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Суко-
ватцына Алексея Васильевича № 303 от «08» октября 2021 года,
в период с 09 час. 00 мин. «28» октября 2021 г. по 11 час. 30 мин. «28» октября 2021 г.

Старшим дознавателем ОД ТО НД и ПР № 6 Управления надзорной деятельности и
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю майором вн.
службы Кузьминым Денисом Вадимовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елунинская основная общеобразовательная
школа» Реутова Татьяна Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо-	Отмет- ка о выпол- нении

	нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ваний пожарной безопасности	
1.	На объекте защиты выходы из этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194: п. 4.4.6	01.08.2022	
2.	На объекте защиты на 2-м этаже отсутствуют двери, ведущие из помещения столовой в коридор и на лестничные клетки	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 : п/п д) п. 16	01.08.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленной стальной стремянке, предназначенный для выхода на чердак или кровлю	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013г. N 288 : п. 7.7	01.08.2022	
4.	На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 54	01.08.2022	
5.	На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 : п/п б) п. 17	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "Елунинская ООШ" Реутова Т.Г.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю майор вн. службы Кузьмин Д.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)