



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,

E-mail: kamgrn@mail.ru, телефон 2-11-43, 2-32-51

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«28» ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000208374053/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М. проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме проведения профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации полномочий в области пожарной безопасности объекта надзора, расположенного по адресу: 659018 Алтайский край, Павловский район, с. Елунино, ул. Кооперативная, д. 24, в период: с 10 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. по 12 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кутыным Денисом Олеговичем, учётный № ПМ 22230061000208374053

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведён в рамках: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Профилактический визит проведен:

Кутыным Денисом Олеговичем – старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Елунинская основная общеобразовательная школа"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов лейтенантом внутренней службы Кутыным Денисом Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Татьяна Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 54	01.10.2024	
2.	На объекте защиты в кладовом помещении отсутствует пожарный извещатель (ПИ)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.3 ст.4; Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175: п. 13.3.2	01.10.2024	
3.	На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12; Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение": п.п 7.6.1, 7.6.3	01.10.2024	
4.	На объекте защиты допущена эксплуатация котельной установки, работающей на твердом топливе, дымовая труба которой не оборудована искрогасителем	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п з) п. 79	01.10.2024	
5.	На объекте допущена эксплуатация дымовой трубы, устье которой не защищено от атмосферных осадков зонтом, дефлектором или другой насадкой, не препятствующей свободному выходу дыма	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116: п. 5.12	01.10.2024	

6.	На объекте защиты зола и шлак, выгребаемые из топки печи, не удаляются в специально отведенное для них место (На момент проведения обязательного профилактического визита, зола и шлак, выгребаемые из топки печи, размещены (складированы) на расстоянии 1м. от входа в здание котельной)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 81	01.10.2024	
----	---	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание об исполнении пунктов предписания: 02 октября 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель - государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Кутьин Д.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,

E-mail: kamgpn@mail.ru, телефон 2-11-43, 2-32-51

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«28» ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000208374053/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М. проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме проведения профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации полномочий в области пожарной безопасности объекта надзора, расположенного по адресу: 659018 Алтайский край, Павловский район, с. Елунино, ул. Кооперативная, д. 24, в период: с 10 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. по 12 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кутыным Денисом Олеговичем, учётный № ПМ 22230061000208374053

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведён в рамках: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Профилактический визит проведен:

Кутыным Денисом Олеговичем – старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Елунинская основная общеобразовательная школа"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов лейтенантом внутренней службы Кутьиным Денисом Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Татьяна Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить;

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, с использованием системы передачи извещений о пожаре без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: ч.7 ст. 83	05.02.2024	
2.	Ручной пожарный извещатель (ИПР), установленный на объекте защиты (центральный вход) находится в неисправном (неработоспособном) состоянии	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.3 ст.4; Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175: п. 13.13	05.02.2024	
3.	Имеющиеся в наличии огнетушитель №8 не перезаряжен (не переосвидетельствован)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 60	05.02.2024	снят со счета
4.	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 43	05.02.2024	
5.	На объекте защиты в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует (не размещена) информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 10	05.02.2024	
6.	На объекте защиты в помещении пожарного поста (диспетчерской) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 10	05.02.2024	Борис Реутов

персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 56		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание об исполнении пунктов предписания: 06 февраля 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель - государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Кутьин Д.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,

E-mail: kamgpn@mail.ru, телефон 2-11-43, 2-32-51

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«28» ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000208374170/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М. проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме проведения профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации полномочий в области пожарной безопасности объекта надзора, расположенного по адресу: 659018 Алтайский край, Павловский район, с. Елунино, ул. Школьная, д. 9, в период: с 08 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. по 10 час. 00 мин. «28» ноября 2023 г. старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кутьиным Денисом Олеговичем, учётный № ПМ 22230061000208374170

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведён в рамках: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Профилактический визит проведен:

Кутьиным Денисом Олеговичем – старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Елунинская основная общеобразовательная школа"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов лейтенантом внутренней службы Кутыным Денисом Олеговичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Татьяна Геннадьевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты в кабинете химии, а также в помещении лаборантской кабинета химии отсутствует пожарный извещатель (ПИ)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.3 ст.4; Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175: п. 13.3.2	01.10.2024	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 54	01.10.2024	
3.	На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12; Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение": п.п 7.6.1, 7.6.3	01.10.2024	
4.	Выход с этажа на лестничную клетку объекта защиты не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (1 этаж здания начальной школы)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6	01.10.2024	
5.	На объекте защиты помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой (дверью) I-го типа	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС	01.10.2024	

		РФ от 24 апреля 2013г. N 288: п. 5.6.4		
6.	На объекте защиты допущено снятие с петель, предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (1 этаж здания), препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п. д) п. 16	01.10.2024	
7.	На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 26	01.10.2024	
8.	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 43	01.10.2024	
9.	На момент проведения профилактического визита (подвальный этаж здания школы) допущено использовать нестандартные (самодельные) удлинителя для питания электроприборов	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п. д) п. 35	01.10.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание об исполнении пунктов предписания: 02 октября 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Директор МБОУ «Елунинская ООШ» Реутова Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший дознаватель - государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Кутьин Д.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)